



Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Granozzo con Monticello

Granozzo con Monticello, 31-04-2014

Mozione n. 2 (ai sensi dell'art. 51 comma 2 del regolamento consiliare)

OGGETTO: Lavori di estensione condotta idrica per installazione di idranti soprasuolo a colonna nella frazione di Monticello.

I sottoscritti Caccia Mario, Claudio Salsa e Aldo Angioni pongono all'attenzione dei componenti il Consiglio Comunale il tema della sicurezza ed in particolare della tempestività con cui i mezzi di soccorso devono rifornirsi di acqua, in caso di incendio, nella frazione Monticello.

PREMESSO CHE:

Recentemente un incendio ha devastato un'abitazione nella frazione Monticello e che in corso dell'intervento i Vigili del Fuoco hanno incontrato notevole difficoltà nell'individuazione delle colonnine/bocchette di rifornimento di acqua, tanto da dover richiedere l'intervento dei tecnici comunali per la ricerca dei punti di rifornimento acqua;

RILEVATO CHE :

in una analoga, grave, vicenda occorsa nel 2012, sempre nella frazione di Monticello, gli operatori dei VV.FF. hanno avuto le medesime difficoltà nell'individuare le colonnine/bocchette di rifornimento di acqua

CONSIDERATO CHE:

Il passaggio delle competenze per l'organizzazione del servizio idrico alla Società Acqua Novara VCO comporta anche la gestione, la manutenzione, l'installazione e la messa in funzione delle colonnine di cui all'oggetto.

Per quanto sopra I sottoscritti Caccia Mario, Claudio Salsa e Aldo Angioni chiedono al consiglio comunale di **IMPEGNARE** il sindaco e la giunta

Affinché siano presi accordi con la Società Acqua Novara VCO, per l'installazione di un numero adeguato di idranti soprasuolo a colonna, nella frazione di Monticello. In attesa dell'esecuzione dei lavori sia, comunque, prevista in tempi brevi una segnaletica, ben visibile, per la rapida individuazione degli idranti interrati già esistenti.

I CONSIGLIERI

CACCIA Mario

SALSA Claudio

ANGIONI Aldo

