

Num.	Tipologie attualmente installate enel	Tipologie da ins
	80 Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x50	38 Apparecchio da
	36 Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	161 Apparecchio da
	29 Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125	42 Apparecchio da
	6 Vapori sodio alta pressione W 1x100	6 Ricablaggio da 2
	10 Vapori sodio alta pressione W 1x150	
	86 Archilede vari già installati	
	Tipologie attualmente installate comunale	Tipologie da ins
	3 Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80	10 Apparecchio da
	27 Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125	35 Apparecchio da
	8 Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x250	12 Apparecchio da
	3 Vapori sodio alta pressione W 1x150	12 Apparecchio da
	36 Vapori sodio alta pressione W 1x100	21 Kit refitting led
	2 Vapori sodio bassa pressione W 1x90	
	10 Fluorescente compatta	

Costi attuali	Costi post lavori
Energia *	Energia
Manutenzione	Manut/gestion
Totale	Totale
€ 32.700,00	€ 16.400,00
€ 14.680,00	€ 9.600,00
€ 47.380,00	€ 26.000,00

Schema riassuntiv	anno 2020	anno 2021	anno 2022
costi attuali	€ 47.380,00	€ 47.380,00	€ 47.380,00
costi post lavori	€ 26.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
rata plavori	€ 15.860,00	€ 15.860,00	€ 15.860,00
Differenza positiv	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00

I costi indicati ed espressi sono compresi di IVA