



Settore Affari Istituzionali Pianificazione Territoriale Tutela e Valorizzazione Ambientale
Funzione Pianificazione Territoriale e Acque

PROVINCIA DI NOVARA

AZ. AGRICOLA LODA PAOLO
VIA PASQUALINA 3
28060 GRANOZZO CON MONTICELLO
paolo.loda@cia.legalmail.it

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
VIA MATTEOTTI 15
28060 GRANOZZO CON MONTICELLO
c.a. ufficio tecnico
c.a. ufficio pubblicazioni albo
segretariogranozzo@pcert.it

ALLA REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
SETTORE POLIZIA MINERARIA CAVE E MINIERE
Via Pisano, 6
10152 – TORINO
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

COMANDO REGIONE MILITARE NORD
UFFICIO LOGISTICO
SEZIONE SERVITÙ MILITARI
Corso Vinzaglio, 6
10121 TORINO
cme_piemonte@postacert.difesa.it

ALL' A.R.P.A. PIEMONTE
DIPARTIMENTO DI NOVARA
VIALE ROMA, 7/D
28100 NOVARA
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

e p.c. DOTT. MARCO STOPPA
STRADA BIANDRATE 24
28100 NOVARA
marco.stoppa@geologipiemonte.it

OGGETTO: DPGR n. 10/R/2003 e successivi aggiornamenti. Concessione in sanatoria di derivazione d'acqua da un pozzo esistente, ad uso agricolo nel Comune di Granozzo con Monticello – Az. Agricola Loda Paolo. Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, richiesta di pubblicazione ordinanza e visita locale di istruttoria, richiesta pareri.

In data 21 dicembre 2018 è pervenuta la richiesta, con protocollo interno n. 41005, da parte del Sig. Loda Paolo in qualità di proprietario dell'Azienda Agricola Loda Paolo con sede legale a Granozzo con Monticello Via Pasqualina 3, per ottenere la sanatoria per la concessione di derivazione d'acqua mediante un pozzo ad uso civile ubicato nel Comune di Granozzo con Monticello, Località Case sparse, nella Particella 4 del Foglio di mappa 6, della profondità di m. 24,00 dal piano campagna, con portata massima di lt/s 1,00, portata media lt/s 0,034, corrispondente ad un volume massimo annuo 1000 mc d'acqua.

Pertanto, questa Amministrazione comunica, con la presente, l'avvio del relativo procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione in sanatoria della concessione di derivazione d'acqua a mezzo di un pozzo ad uso agricolo, ai sensi e per gli effetti del R.D. 1775/1933, della L.R. 61/2000 e del regolamento attuativo DPGR n. 10/R/2003 e successivi aggiornamenti.



Si comunica, con la presente, che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario responsabile di P.O. Arch. Tiziana Masuzzo. Per ogni informazione in merito, ci si può rivolgere all'Ufficio Pianificazione Territoriale e Acque, tel. 0321-378277 / 378283, e-mail: urbanistica@provincia.novara.it.

Si segnala che copia della richiesta del Proponente, unitamente agli elaborati presentati, sono a disposizione per la consultazione presso la sede dell'Ufficio scrivente – via Greppi, 7, Novara.

Per opportuna norma, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 11 del su indicato regolamento regionale, si trasmette copia dell'Ordinanza con la quale è stata ammessa all'istruttoria la domanda in oggetto. Il Comune di Granozzo con Monticello dovrà provvedere alla pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio per giorni quindici a decorrere dal ricevimento della presente ed alla scadenza del termine dovrà restituire la stessa all'Amministrazione scrivente, munita del referto di avvenuta pubblicazione, unitamente alle eventuali opposizioni ed osservazioni presentate.

Agli Enti in indirizzo, si comunica che, per l'espressione del parere di competenza, il progetto è consultabile alla seguente pagina web della Provincia di Novara: <http://www.provincia.novara.it/storage/>, tramite il seguente login:

UTENTE: acqua

PASSWORD: 1acqua\$

Il progetto da visionare ha il seguente titolo: Az. Agricola LODA_Granozzo

Infine, si comunica che Codesti Spett.li Enti in indirizzo, dovranno incaricare un proprio rappresentante per la partecipazione alla visita locale di istruttoria fissata per il giorno 29/03/2019 alle ore 10,30, con ritrovo presso l'Ufficio Pianificazione Territoriale e Acque della Provincia di Novara- Via Mario greppi 7 Novara.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90, il Proponente ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento, salve le limitazioni all'accesso previste dalla legge, e di presentare memorie scritte o documenti, che verranno valutati qualora pertinenti.

Copia della presente viene inviata al proponente ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel contempo, si chiede al proponente di fornire le seguenti integrazioni:

- nell'ambito dello studio idrogeologico non emerge alcun riferimento a parametri idrodinamici dell'acquifero, si richiede pertanto di approfondire tali aspetti o mediante la realizzazione di una prova di portata a gradini o almeno con recepimento di dati noti in un intorno significativo.
- nel Dossier di Compatibilità del prelievo previsto nell' Allegato 2 della "Direttiva Derivazioni" dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, di cui alla deliberazione n. 8 del 17/12/2015 e successivo aggiornamento con deliberazione n.3/2017, si fa riferimento a rapporti annuali redatti da Arpa Piemonte che sono stati utilizzati per effettuare valutazioni sul "trend piezometrico" e "soggiacenza", senza riportare alcun dato quantitativo, anche tratto dai suddetti studi. Si richiede pertanto di approfondire tali aspetti, mediante grafici e/o tabelle, che permettano di verificare le scelte effettuate. Si consideri inoltre la possibilità di un aggiornamento e confronto tra le valutazioni della prima edizione del PTA 2007 e della revisione luglio 2018.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI PO

(Arch. Tiziana MASUZZO)

